


**Märkused:**

1. Olemasolev etteandesüsteem tuleb eemaldada
2. Vee poole hüdraulika, automaatika ja ohutussüsteem jääb olemasolev. V.a õlikatla uued ühendused, mis vajadusel on vajalik ümber teha uue katla konstruktsiooni tõttu.
3. Ol. oleva suitsuventilaatori platformi on vajadusel vajalik modifitseerida, et uus kütusekruvi saaks vahepunkrisse tulla

Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	Allkiri	Kuupäev	
 <p>Reg. nr: 16112238            Address: Nurmenuku tee 27, Tallinn, Harjumaa            Telefon: +372 56218650            E-post: taavi@noveleng.eu            MTR: EEP004543</p>		Töö nimetus Sagadi Mõisakompleksi katlamaja rekonstueerimine			
		Objekti aadress Sagadi, Haljala vald, Lääne-Virumaa			
Projekteerimise juht	Taavi Toomla	Joonise nimetus <b>Asendiplaan</b>			
Vastutav spetsialist	Taavi Toomla				
Insener	EP	Töö number	21_014	Formaat <b>A3</b>	
Tellijä: RMK Sagadi Metsakeskus Reg.nr: Address: Telefon: +372 E-post:		Töö staadium	Joonise nr	Möötkava	Kuupäev
		EP	01	-	08-08-21